

このスペースには記入しないでください。

様式 工変－2

## 工事状況報告書

●●元年10月10日

工事主管課長 殿

住所 新宿区東新宿二丁目2番2号

受注者

氏名 新宿建設 株式会社

現場代理人 関東 一郎 印

(地中障害)について下記のとおり、状況報告します。

工 事 件 名	都立東新宿高等学校(31)改築工事		
契 約 金 額	¥178,200,000-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥消費税率は適宜確認する。)		
契 約 年 月 日	●●元年 7月10日	工 期	●●2年 2月28日まで

状況の概要 ※5W1Hをもれなく簡潔に記入すること。必要に応じ別紙、図面等を添付。

●●元年9月18日、現場内別紙図面に示す場所を、重機を使用し、掘削していたところ、長さ5m×3m・高さ2mのコンクリートの構造体が現れました。  
(添付図面及び写真参照)

監 督 員 氏 名	受理年月日 年 月 日
	確認年月日 年 月 日

監理業務受託者 担 当 者 名	受理年月日 年 月 日
	確認年月日 年 月 日

現 場 代 理 人 氏 名	受理年月日 年 月 日
	確認年月日 年 月 日

このスペースには記入しないでください。

様式 工変－3

## 施工協議書（No. 1）

●●元年10月10日

工事主管課長 殿

住所 新宿区東新宿二丁目2番2号  
受注者 氏名 新宿建設 株式会社

現場代理人 関東 一郎 印

下記のとおり協議します。

工事件名	都立東新宿高等学校（31）改築工事		
契約金額	¥178,200,000- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥消費税率は適宜確認する。)		
契約年月日	●●元年 7月10日	工期	●●2年 2月28日まで

協議内容（必要に応じ図面、変更工期、概算金額の見積等の参考資料を添付する）

●●元年10月10日の状況報告書のとおり、地中障害が発生した。  
これに関して、次の事項に関して協議する。

- ・ 地中障害の撤去を行いたい。
- ・ 障害物の撤去により発生したコンクリートガラは、場内再利用としたい。
- ・ 地中障害物撤去後の埋戻しに当たって、掘削土をそのまま埋め戻した場合、地盤が軟弱となり杭工事の重機作業を行うことができないため、地盤改良を行いたい。
- ・ 地盤改良後、杭打込み時に発生する土は地盤改良材を含み、指定処分地では処理できないため、処分地を変更されたい。

（地盤改良範囲など、別添資料のとおり）

他工事への影響

有・無

監理業務受託者		担当者名	
---------	--	------	--